

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 4-03 0509-01	Wymiana jednofazowych liczników energii elektrycznej wraz z tablicą licznikową, z podłączeniem przewodów - odbiór wraz z opłatą w EnergiiPro 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
2	KNR-W 5-08 0407-01	Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - wyłącznik różnicowoprądowy 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
3	KNR-W 5-08 0407-01	Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy 5	szt. szt.	 5.000	
				RAZEM	5.000
4	KNR 4-03 1116-03	Demontaż przewodów wtynkowych z podłoża ceglanego lub betonowego 50	m m	 50.000	
				RAZEM	50.000
5	KNR 4-03 1120-01	Demontaż puszek z tworzyw sztucznych i metalowych okrągłych 2 - wylotowych uszczelnionych z odłączeniem przewodów o przekroju do 2.5 mm ² 3	szt. szt.	 3.000	
				RAZEM	3.000
6	KNR 4-03 1122-01	Demontaż gniazd wtyczkowych podtynkowych o natężeniu prądu do 63 A - ilość biegunów 2 9	szt. szt.	 9.000	
				RAZEM	9.000
7	KNR 4-03 1124-01	Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych o natężeniu prądu do 10 A - 1 wylot (wyłącznik lub przełącznik 1 biegunowy) 4	szt. szt.	 4.000	
				RAZEM	4.000
8	KNR 4-03 1127-01	Demontaż łączników warstwowych wielopołożeniowych tablicowych 2-biegunowych o natężeniu prądu do 25 A 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
9	KNR-W 4-03 1145-01	Demontaż drzwiczek wnękowych pieca kaflowego z grzałkami elektrycznymi o powierzchni do 0.5 m ² mocowanych śrubami kotwowymi na podłożu ceglanym 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
10	KNR 4-03 1003-06	Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły o długości przebiccia do 1 ceg. - śr.rury do 25 mm 2	otw. otw.	 2.000	
				RAZEM	2.000
11	KNR-W 4-03 1001-01	Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle 50	m m	 50.000	
				RAZEM	50.000
12	KNR-W 4-01 0705-07	Wykonanie pasów tynków zwykłych kat.III o szer. do 10 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywających bruzdy z przewodami elektrycznymi 50	m m	 50.000	
				RAZEM	50.000
13	KNR 4-01 0106-04	Usunięcie z budynku gruzu 0.25	m ³ m ³	 0.250	
				RAZEM	0.250
14	KNR 4-01 0108-13	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km 0.25	m ³ m ³	 0.250	
				RAZEM	0.250
15	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi - za każdy następny 1 km 0.25	m ³ m ³	 0.250	
				RAZEM	0.250
16	KSNR 5 0404-01	Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w budynkach mieszkalnych na przycisk - podłoże z cegły - dzwonek 1	wyp. wyp.	 1.000	
				RAZEM	1.000
17	KSNR 5 0404-01	Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w budynkach mieszkalnych na łącznik świecznikowy - podłoże z cegły (pokój nr 1 i pok nr 2) 2	wyp. wyp.	 2.000	
				RAZEM	2.000
18	KSNR 5 0404-01	Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w budynkach mieszkalnych na łącznik 1-bieg. - podłoże z cegły (kuchnia, łazienka, przedpokój) 3	wyp. wyp.	 3.000	
				RAZEM	3.000
19	KNR 4-03 1015-05	Przykręcanie drobnych elementów konstrukcji o masie do 0.5 kg na gotowym podłożu na stropie - 1 mocowanie - haczyki 5	szt. szt.	 5.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	5.000
20	KSNR 5 0404-03	Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w budynkach mieszkalnych na gniazda wtykowe 10A i 10A/Z podłoże z cegły (pokoje)	wyp.		
		7	wyp.	7.000	
				RAZEM	7.000
21	KSNR 5 0404-03	Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w budynkach mieszkalnych na gniazdo wtykowe 10A i 10A/Z podłoże z cegły (kuchnia)	wyp.		
		2	wyp.	2.000	
				RAZEM	2.000
22	KNR-W 4-02 0150-03 ANALOGIA	Dostawa i montaż bojlera elektrycznego BIAWAR 50L/ 230V (łazienka)	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
23	KNR-W 4-02 0150-03 ANALOGIA	Dostawa i montaż drabinki grzewczej 300W/230V (łazienka)	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
24	KNR-W 4-02 0150-03 ANALOGIA	Dostawa i montaż pieca akumulacyjnego DIMPLEX WMX 706 (230V, 850W) (kuchnia)	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
25	KSNR 5 0404-03	Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w budynkach mieszkalnych na gniazdo wtykowe 10A i 10A/Z podłoże z cegły (łazienka - bojler, drabinka grzejna)	wyp.		
		2	wyp.	2.000	
				RAZEM	2.000
26	KNR-W 5-08 0902-05	Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - próby działania wyłącznika różnicowoprądowego - pierwszy	pomiar		
		1	pomiar	1.000	
				RAZEM	1.000
27	KNR 4-03 1202-01	Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomiar		
		5	pomiar	5.000	
				RAZEM	5.000
28	KNR 4-03 1205-05	Pierwszy pomiar skuteczności zerowania	pomiar		
		1	pomiar	1.000	
				RAZEM	1.000
29	KNR 4-03 1205-06	Następny pomiar skuteczności zerowania	pomiar		
		17	pomiar	17.000	
				RAZEM	17.000