



„FLORIAN”

BIURA ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI
WROCLAW, ul. Owsiana 4-6, tel. 071 367-80-68; 071 367-80-69

(pieczęć Zakładu Kominiarskiego)
SPÓŁDZIELNIA PRACY USŁUG KOMINIARSKICH
we Wrocławiu
REJONOWY ZAKŁAD Nr 3/WR
50-008 Wrocław, ul. T. Kościuszki 69A
tel./fax 71 341-93-26

Wrocław , dnia 13.12.2016 r.

OPINIA 063621

z wyników przeprowadzonych oględzin – ekspertyzy urządzeń grzewczo-kominowych

w budynku przy ul. Norwida 32 m 7 nr w we Wrocławiu
dotycząca urządzeń grzewczo-kominowych używanych przez: Wrocławskie Mieszkania Sp z o.o

ul. Mikołaja Reja 53 - 55

sporządzona przez posiadającego wymagane uprawnienia mistrza kominiarskiego

Pana Krzysztof Podraska , Daniel Moszkowicz w celu:

~~1. Wskazania przewodu kominowego i usytuowania miejsca na podłączenie³.~~

2. Ustalenia prawidłowości podłączenia³.

~~3. Ustalenia przyczyn wadliwego działania urządzeń³.~~

W związku z powyższym stwierdza się co następuje:

Opinie wykonano dla Wrocławskie Mieszkania Sp z o.o

Wentylacja wywiewna kuchni m 7 podłączona jest do drożnego przewodu kominowego nr A i wykazuje prawidłowy ciąg kominowy. Kocioł CO na opał stały i kocioł CO gaz w kuchni m 7 podłączone są do drożnego przewodu kominowego nr B. Wentylacja wywiewna kuchni m 7 podłączona jest do drożnego przewodu kominowego nr C i wykazuje prawidłowy ciąg kominowy.

Inne uwagi:

Opinię sporządzono w oparciu o: Ustawę Prawo budowlane z dnia 07.07.1994 r. (Dz. U. Nr 89 poz. 414) wraz z późniejszymi zmianami, Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 poz. 690 z 15 czerwca 2002 r.).

Opinię sporządzono w 2 egz. z przeznaczeniem po 1 egz. dla: użytkownika

i Sp-ni "FLORIAN"

Potwierdzenie odbioru opinii:

dnia podpis


Uwagi:

1. Po dokonaniu proponowanych rozwiązań, należy zgłosić do sprawdzenia prawidłowość wykonania i funkcjonowania urządzeń grzewczo-kominowych.
2. Dokumentacja techniczna sporządzona przez służbę kominiarską Spółdzielni „Florian” nie może być wykorzystana do innych celów bez zgody autora.
3. Niepotrzebne skreślić.

Upoważniony
MISTRZ KOMINIARSKI
Wpłynęło do Biura Nr 30/WR
OPINIODAWCA
(uprawniony mistrz kominiarski)
Krzysztof Rybach

Pieczęć i podpis

Szkic orientacyjny:



- A - Wentylacja wywiewna kuchni m 7
- B - Kocioł na opał stały + kocioł CO gaz kuchnia m 7
- C - Wentylacja wywiewna kuchni m 7

Upoważniony
MISTRZ KOMINIARSKI
Wpisany do Rejestru pod nr 30/WR

Krzysztof Rybachi

.....
Pieczęć i podpis opiniodawcy