

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY LOKALI
OŚRODEK TERAPII UZALEŻNIEŃ "KARAN"

SKALA 1 : 100

LEGENDA

- instalacja wywiewna
- kratka kompensacyjna montowana w drzwiach
- W1 – wentylator Sensovent Duct 10 Vw=55 m3/h, P=26W, I=0,13A, 230V
- W2 – wentylator Sensovent Duct 16 Vw=170 m3/h, P=47W, I=0,23A, 230V
- W3 – wentylator Sensovent Duct 16 Vw=155 m3/h, P=47W, I=0,23A, 230V
- W4 – wentylator Sensovent Duct 12 Vw=120 m3/h, P=26W, I=0,13A, 230V
- KP – kłapa p.poż. EIS120
- 1 – kratka wyciągowa ALIZE AUTO
- infiltracja
- wentylator osiowy
- tłumik

UWAGI:

- Przewody wentylacyjne wykonać z przewodów z blachy stalowej..
- Przewody wywiewne/wyrzutowe izolować wełną mineralną o grubości 3cm pod płaszczem z folii aluminiowej.
- Kanały wentylacyjne obudować pozostawiając możliwość dostępu do przepustnic wentylacyjnych.
- Przed i za urządzeniami wytwarzającymi drgania należy zainstalować króćce elastyczne.
- Każdy element wywiewny należy wyposażyć w przepustnice.
- Nawiew poprzez szczelności w oknach

PROJEKT BUDOWLANY

PRZEBUDOWA DWÓCH LOKALI MIESZKALNYCH
ZNAJDUJĄCYCH SIĘ NA PARTERZE
BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO
NA LOKAL UŻYTKOWY PEŁNIĄCY FUNKCJE
OŚRODKA TERAPII UZALEŻNIEŃ "KARAN" -
ZESPÓŁ GABINETÓW TERAPEUTYCZNYCH

OBIEKT	BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY	JEDNOSTKA PROJEKTOWA MB PROJEKT Marek Banasiewicz 53-425 Wrocław ul. Stalowa 3 adres do korespondencji: 52-200 Wysoka ul. Chabrowa 83/6
TEMAT RYSUNKU	INSTALACJA WENTYLACJI WYWIEWNEJ	
LOKALIZACJA	WROCŁAW, UL. TRAUGUTTA 119/1 OBRĘB: POŁUDNIE DZIAŁKA NR 70 AM-11	DATA czerwiec 2017 r.
		SKALA 1:100
INWESTOR	GMINA WROCŁAW Pl. Nowy Targ 1-8 50-141 Wrocław	NR RYS. IS-03
		PODPISY
INST. SANITARNE PROJEKTANT	mgr inż. MIROSLAW PANDELIDIS upr. 168/87/UW	
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. HANNA PANDELIDIS upr. 253/86/UW	

