



Parametry instalacji wewn.
t_z/t_p = 80/60°C
Q = 82.4 kW
H = 39.0 kPa
G = 1701.9 kg/h

- LEGENDA
- CENTRALNE OGRZEWANIE – ZASILANIE 80°C
 - CENTRALNE OGRZEWANIE – POWRÓT 60°C
 - INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA WYKONANA Z RUR STALOWYCH CZARNYCH
 - ŁĄCZNIKI NA ZAKRŚCIACH:
DN15 – 18x1.2
DN20 – 22x1.5
DN25 – 28x1.5
DN32 – 35x1.5
 - GRZEJNIK PŁYTKOWY KOMPAKTOWY
NASTAWA WSTĘPNA ZAWORU
 - GRZEJNIK ŁAZIENKOWY DRABINKOWY
NASTAWA WSTĘPNA ZAWORU
 - ODPOWIEDZNIK AUTOMATYCZNY
Z ZAWOREM ODCINAJĄCYM
 - SZAFKA CIEPŁOMIERZOWA
WG RYS. CO-8

| | | | |
|--|--|---|-------------------------------------|
| MAZUR ARQUITECTOS & INGENIEROS ASOCIADOS SP. Z O.O. Bydów, ul. Przemysłowa 1, 55-065 Mirków tel/fax: 0 prefix 71 3282340 e-mail: pracownia@mazur.biz.pl | | | |
| NAZWA OBIEKTU | Remont i przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego ul. Chudoby 13, nr dz. 28/11, AM-10, obręb: Południe, gmina: Wrocław | | |
| INWESTOR | Gmina Wrocław Plac Nowy Targ 1-8, 50-141 Wrocław | | |
| BRANŻA | inż. i architekt | branża opr. bud. | nr opr. bud. |
| projektował | Krzysztof Formanowski | Uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych do projektowania bez ograniczeń | 101/DOS/06 |
| sanitarny | Marcin Kolpa | | 224/DOS/05 |
| STADIUM | PROJEKT WYKONAWCZY | DATA | PAŹDZIERNIK 2017 |
| TYTUŁ RYSUNKU | ROZWINIĘCIE - instalacja C.O. | | RYS. NR S-1.9 REWIZJA 0.00 |

