

Wrocław, 29.08.2016


Oświadczenie projektanta


Dotyczy: *Przebudowa (modernizacja) gminnych lokali mieszkalnych w gminnym budynku przy ul. Gorlickiej 32 we Wrocławiu – wydzielenie pomieszczeń sanitarnych.*

Projektant oświadcza, że nie ma przeciwwskazań na wykonanie komina wentylacyjnego z projektowanych łazienek w ścianie nośnej w budynku przy ul. Gorlickiej 32 we Wrocławiu. Przed wykonaniem prac należy szczegółowo zinwentaryzować strop – w przypadku natrafienia na drewnianą belkę stropową w miejscu projektowanego komina konieczna jest konsultacja z projektantem.

Konstrukcje
Projektant:

Sprawdzający:


mgr inż. Mariusz Fabjanowski
projektant w specjalności
konstrukcyjno-budowlanej b.o.
nr uprawnień 145/DOS/05


mgr inż. Grzegorz Kędzierski
projektant w specjalności
konstrukcyjno-budowlanej b.o.
nr uprawnień 201/DOS/09