



UWAGI:

1. Zawory odcinające należy umiejscowić w odległości max. 1 m od odbiorników.
2. Przewody instalacji gazu należy układać z cztero promilowym spadkiem w kierunku odbiorników.

PROJEKT BUDOWLANY			
REMONT I PRZEBUDOWA LOKALU MIESZKALNEGO WRAZ Z MONTAŻEM WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI GAZU			
OBIEKT	BUDYNEK MIESZKALNY WIEŁORODZINNY	JEDNOSTKA PROJEKTOWA MB PROJEKT Marek Banasiewicz 53-425 Wrocław ul. Stalowa 3	
TEMAT RYSUNKU	IZOMETRIA INSTALACJI GAZU		
LOKALIZACJA	WROCŁAW, UL. OKULICKIEGO 26/6 OBREB: ZAKRZÓW DZIAŁKA NR 25/2 AM - 10	DATA	SIERPIEŃ 2017
		SKALA	1:50
INWESTOR	GMINA WROCŁAW Pl. Nowy Targ 1-8 50-141 Wrocław	NR RYS.	
		8	
ARCHITEKTURA	mgr inż. arch. AGNIESZKA MAZERANT - DYBIZBAŃSKA upr.5/R-367/LOOIA/10	PODPISY	
PROJEKTANT			
PROJEKTANT SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. arch. KATARZYNA WATAŁA upr.31/DSOKK/2011		
INST. SANITARNE OPRACOWAŁ	mgr inż. JAKUB BANASIAK upr.119/DOŚ/11		
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. MACIEJ POLEWIAK upr.129/DOŚ/11		