



WROCLAWSKIE MIESZKANIA

Wrocławskie Mieszkania Sp. z o.o.,
siedziba spółki: ul. M. Reja 53-55, Wrocław 50-343,
email: biuro@wm.wroc.pl, strona: www.wm.wroc.pl,

Data: 20.11.2018

WM/55932/2018

Do wszystkich uczestników

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na zaprojektowanie i budowę dwóch osłon śmietnikowych oraz siłowni terenowej z drogą wewnętrzną we wnętrzu podwórzowym w kwartale ulic Kleczkowska - Zegadłowicza - Kraszewskiego - Struga we Wrocławiu, znak postępowania: WM/SZP/PN/94/2018/G

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej „ustawą Pzp” w związku z otrzymanymi pytaniami do ww. postępowania udziela wyjaśnień treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zwanej dalej „siwz”.

Pytanie:

Proszę o podanie wykończeń krawędzi nawierzchni zastosowanych w projekcie, czy ma to być krawężnik betonowy 15x30 cm czy obrzeże betonowe 8x30? Proszę o wskazanie na PZT.

Odpowiedź:

Należy zastosować:

- dla nawierzchni przeznaczonych do ruchu pojazdów: krawężnik betonowy 15x30 cm,
- dla nawierzchni przeznaczonych dla pieszych: obrzeże betonowe 8x30 cm,
- dla trawników (pomiędzy projektowanymi trawnikami a ścieżkami dla pieszych): obrzeże trawnikowe z tworzywa sztucznego.

Wyjaśnienia stanowią integralną część SIWZ i zostają umieszczone na stronie internetowej www.wm.wroc.pl.

Prezes Zarządu

Monika Tarkaj-Biegawska

Wiceprezes Zarządu

Juliusz Zieliński

Sprawę prowadzi:

Katarzyna Bała, tel. 71 323 57 17, katarzyna.bala@wm.wroc.pl