



Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
Oddział Zakład Gazowniczy we Wrocławiu
ul. Ziębicka 44, 50-507 Wrocław
tel. 71 364 95 05, faks 71 336 71 06

Dział Zarządzania Majątkiem Sieciowym
Sekcja Ewidencji Majątku i Uzgodnień
tel. 71 364 92 95
Magdalena.Jackowska@psgaz.pl

Gmina Wrocław
pl. Nowy Targ 1-8
50-141 Wrocław

Wasz znak:
Nasz znak: PSG-W500/DT/ZMS/SEM-150/MJ-128-1/17

Wrocław, dnia 15.05.2017 r.

Dot.: przebudowy wnętrza podwórzowego w zakresie: nowego układu komunikacyjnego w tym ciągów pieszo-jezdnym, miejsc postojowych, dojść do budynków, terenów zielonych oraz odwodnienia i oświetlenia terenu na dz. nr 3.4/13 w rejonie ul. Traugutta, ul. Pradzyńskiego i ul. Komuny Paryskiej we Wrocławiu.

Szanowni Państwo,

odpowiadając na wniosek MOI Architekci Michał Brzecki (działających w Państwa imieniu) w sprawie jak w temacie informujemy, że pozytywnie opiniujemy przedmiotową inwestycję.

Nadmieniamy, że w miejscu skrzyżowań z naszą siecią rozdzielczą należy zachować minimalną pionową odległość 0,2 m pomiędzy zewnętrznymi powierzchniami projektowanego uzbrojenia podziemnego a istniejącej sieci gazowej.

Dla sieci gazowej występującej na terenie opracowania, wyznaczamy strefy kontrolowane, których wielkości określone zostały w *Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie* (Dz.U., poz. 640 z dnia 04.06.2013 r. W myśl zapisu cytowanego wyżej rozporządzenia w strefach tych nie należy podejmować działań mogących spowodować uszkodzenie gazociągu podczas jego użytkowania.

Jednocześnie informujemy, że w obrębie budowanych nawierzchni należy zachować minimalne przykrycie 0,8 m istniejącej sieci gazowej, liczone od zewnętrznej powierzchni gazociągu do poziomu istniejącej oraz nowej nawierzchni.

Nadmieniamy, że czynna sieć gazowa będąca własnością PSG sp. z o.o. została zaznaczona na załączonej mapie kolorem żółtym, a sieć nieczynna kolorem zielonym. Pozostałe odcinki sieci gazowej występujące na terenie Państwa opracowania są odcinkami wewnętrznych instalacji gazowych, które nie są własnością PSG sp. z o.o. W związku z tym o warunki demontażu w/w instalacji przyłączy gazu należy wystąpić do ich właścicieli t. j. do zarządcy/właścicieli poszczególnych budynków.

Dodatkowo informujemy, że wyrażamy zgodę na demontaż nieczynnej sieci gazowej na odcinku E-F i odcięcie przyłączy gazu w punkcie A i C oraz ich demontaż na odcinkach A-B

i C-D (zgodnie z załączoną mapą). Kosztami demontażu przedmiotowych przyłączy zostaną obciążeni Państwo, jako **Inwestor** planowanej inwestycji.

Ponadto informujemy, że w terminie minimum 14 dni przed rozpoczęciem realizacji w/w inwestycji należy zgłosić się do Gazowni Wrocław Południe, ul. Tęczowa 35-45, tel./fax 71 364 96 80/ 71 341 18 00, celem ustalenia szczegółów prowadzenia prac.

Uwaga:

W przypadku jakiegokolwiek uszkodzenia istniejącego gazociągu w wyniku prac prowadzonych niezgodnie z obowiązującymi przepisami, kosztami naprawy oraz odszkodowaniem z tytułu: strat gazu, przekroczenia mocy umownej, przerw w dostawie gazu oraz naprawy urządzeń pomiarowych w punktach wejścia do systemu dystrybucyjnego o ile w wyniku zaistniałego zdarzenia ulegną uszkodzeniu, zostaną obciążeni wykonawca robót i inwestor zadania.

Niniejsze uzgodnienie traci ważność dnia 15.05.2019 r.

Z poważaniem


KIEROWNIK
Sekcja Ewidencji Majątku i Uzgodnień
Alina Hącel

Rozdzielnik:

1. Adresat
2. Gazownia Wrocław Południe
3. SEM-MJ/a/a

W załączeniu:

1. Mapa-1 szt.

