



Symbol sprawy: 008820/15/FR/MJ
Numer Klienta: 122785

Wrocław, dnia 10.03.2015

Wrocławskie Mieszkania Sp. z o.o.
ul. M. Reja 53-55
50-343 Wrocław

**Zapewnienie dostawy wody oraz określenie warunków przyłączenia
do sieci wodociągowej**

1. Inwestor: Gmina Wrocław
2. Obiekt: budynek mieszkalny wielorodzinny - istniejący
3. Adres inwestycji: ul. Kamieńskiego 240, działka 41/1, AM- 9, Poświętne, Wrocław

Dla przedmiotowego obiektu zapewniamy dostawę wody na cele:

- bytowo-gospodarcze

z istniejącej miejskiej sieci wodociągowej Ø 300 mm żeliwnej w ulicy Kamieńskiego oraz określamy następujące warunki przyłączenia obiektu do ww. sieci wodociągowej:

1. Warunkiem przystąpienia do czynności związanych z przyłączeniem obiektu do sieci jest uzgodnienie w MPWiK S.A. dokumentacji technicznej przyłącza wodociągowego oraz wypełnienie warunków określonych w uzgodnieniu.
2. Dokumentację techniczną należy przedłożyć do uzgodnienia w 2 egzemplarzach w Biurze Obsługi Klienta MPWiK S.A. przy ul. Na Grobli 14/16.
3. Opracowana dokumentacja musi spełniać warunki zawarte w „Wytycznych projektowania ...” obowiązujących w MPWiK S.A. dostępnych na stronie www.mpwik.wroc.pl
4. Dokumentacja techniczna przyłącza musi zawierać informacje zarówno o sposobie dostawy wody, jak i odprowadzania ścieków (w tym informacje o poborze wody z ujęć własnych).
5. Instalacja wodociągowa zasilana z sieci miejskiej nie może być złączona z instalacją zasilaną z innego ujęcia.
6. Budowa i eksploatacja przyłączy wod-kan. w terenie stanowiącym współwłasność wymaga pisemnej zgody współwłaściciela/współwłaścicieli terenu.
7. Inne uwagi:
 - Przyłącza wodociągowe i instalacje należy zaprojektować w sposób gwarantujący uzyskanie wymaganych dla tego obiektu parametrów wydajności i ciśnienia na hydrantach p.poż. oraz w pozostałych punktach poboru wody zlokalizowanych na terenie ww. nieruchomości.
 - Zgodnie z aktualnymi przepisami i wymaganiami obowiązujących norm należy przewidzieć za zestawami wodomierzowymi, przed pierwszymi punktami poboru wody na instalacjach, urządzenia zabezpieczające miejską sieć wodociągową przed wtórnym zanieczyszczeniem
 - Projekt przyłącza wodociągowego powinien być opracowany zgodnie z wymaganiami prawa budowlanego, na zaktualizowanym podkładzie geodezyjnym oraz powinien zawierać dokumenty potwierdzające prawo inwestora do dysponowania terenem na cele budowlane.
 - Odprowadzanie ścieków sanitarnych dla przedmiotowej nieruchomości będzie się odbywać poprzez istniejącą kanalizację sanitarną.

