


deski gr. 32 mm typu pióro-wpust  
 wełna mineralna min. 30 kg/m<sup>3</sup>, gr. 180 mm  
 folia paroizolacyjna  
 łaty drewniane 60 x 40 mm co 50 cm  
 płyty gipsowo-włóknowe 2x12,5mm REI 60



#### UWAGA:

PODZAS NAPRAWY (WYMIANY) KOŃCÓWEK BELEK STROPOWYCH, NALEŻY BELKĘ NAPRAWIĄCĄ PODWIESIĆ ZA POMOCĄ WYMIANU DO BELEK SĄSIEDNIICH LUB PODSTEMPOWAĆ

NA KAŻDYM ETAPIE MONTAŻU ZAPEWNIĆ STATECZNOŚĆ ELEMENTÓW

PORAŻONE POWIESZCZNIOWO BELKI STROPOWE OCIOŚAĆ DO ZDROWEGO DREWNA ZA POMOCĄ STRUGÓW I SIEKIER:

- ELEMENTY CIOSANE GŁĘBIJ NIŻ 2 CM NALEŻY WZMOCNIĆ POPRZECZ BRUSOWANIE
- ELEMENTY CIOSANE GŁĘBIJ NIŻ 6 CM NALEŻY WYMIENIĆ NA NOWE

NOWE ELEMENTY WZMACNIAJĄCE BELKI STROPOWE WYKONAĆ Z DREWNA SOSNOWEGO KLASY C27 WG PN-B-03150:2000.

WSZYSTKIE ELEMENTY DREWNIANE NALEŻY ZAIMPREGNOWAĆ PRZECIWGRZYBOWIOWO ORAZ PRZECIWKO GRZYBOM I OWADOM PREPARATAMI POSIADAJĄCYMI ŚWIADECTWA DOPUSZCZENIA DO POMIESZCZEŃ PRZEZNACZONYCH NA STAŁY POBYT LUDZI. IMPREGNACJĘ NALEŻY WYKONAĆ ŚCIŚLE WEDŁUG WYTYCZNYCH PRODUCENTA IMPREGNATU.

WSZYSTKIE WYMIARY DO SPRAWDZENIA NA BUDOWIE

#### UWAGA:

WSZYSTKIE WYMIARY DO SPRAWDZENIA NA BUDOWIE

BRANŻA	JEDN. PROJ.	Wojciech Draczyński DE-WU-PRO, ul. Komuny Paryskiej 15A lok.9, 56-100 Wołów	DATA	10.2016
BUDOWLANA				
TEMAT OPRACOWANIA	REMONT ELEWACJI FRONTOWEJ, KLATKI SCHODOWEJ, STROPÓW ORAZ INSTALACJI SANITARNYCH I ELEKTRYCZNYCH BUDYNKU WIELORODZINNEGO			
ADRES	Gmina Wrocław, Obręb Południe, ul. Prądzyńskiego 25, dz. nr 48/20, AM-9			
STADIUM	PROJEKT WYKONAWCZY			
INWESTOR	GMINA WROCŁAW, PLAC NOWY TARG 1-8, 50-141 WROCŁAW REPREZENTOWANA PRZEZ WROCŁAWSKIE MIESZKANIA Sp. z o.o., ul. REJA 53-55, 50-343 WROCŁAW			
ARCHITEKTURA PROJEKTANT	mgr inż. arch. Wojciech Draczyński	NR UPR.	41/DSOK/2011	PODPIS
ARCHITEKTURA SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. arch. Alicja Adamowicz	NR UPR.	39/2010/DSOIA	PODPIS
KONSTRUKCJA OPRACOWUJĄCY	mgr inż. Wojciech Sereżyński	NR UPR.	145/UW/90	PODPIS
KONSTRUKCJA SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. Wojciech Socha	NR UPR.	9/DOŚ/06	PODPIS
SKALA	1:100	TEMAT	RZUT 4 PIĘTRA	
		NR RYS.	12	