



LEGENDA

CO - ZASILANIE
CO - POWRÓT

1,50
C33-600 [700 mm] — DŁUGOŚĆ [MM]
WYSOKOŚĆ [MM]
TYP
NASTAWA WSTĘPNA ZAWORU
TERMOSTATYCZNEGO

GRZEJNIK ŁAZIENKOWY DRABINKOWY

SZAFKA CIEPŁOMIERZOWA
WG RYS. CO_8

- UWAGI:
- INSTALACJĘ GRZEJNIKOWĄ WYKONAĆ Z RUR STAŁOWYCH CZARNYCH ŁĄCZONYCH NA ZACISK:
DN15 - 18x1.2
DN20 - 22x1.5
DN25 - 28x1.5
DN32 - 35x1.5
 - RZĘDNE PROWADZENIA INSTALACJI PODANO WZGLĘDEM POZIOMU POSADZKI NA DANEJ KONDYGNACJI
- PS PUNKT STAŁY

MAZUR ARCHITECTS & ENGINEERS ASSOCIATES SP. Z O.O. Bydów, ul. Przemysłowa 1, 55-095 Mińków tel/fax: 0 prelia 71 3282340 e-mail: pracownia@mazur.biz.pl			
ADRES OBIEKTU	Remont i przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego Wrocław, ul. Chudoby 13, nr dz. 44/10., AM-10, obręb: Południe, gmina: Wrocław		
INWESTOR	Gmina Wrocław Plac Nowy Targ 1-8, 50-141 Wrocław		
PROJEKTANT	mgr inż. Krzysztof Formanowski	mgr inż. Marcin Kolpa	mgr inż. Marcin Kolpa
OPIS	101/DOS/06	224/DOS/05	224/DOS/05
PROJEKT WYKONAWCZY	PAŹDZIERNIK 2017		
TYTUŁ RYSUNKU	PIWNICA - INSTALACJA C.O.		
RYC. NR	S-1.1		
REWIZJA	0.01		