



1. Wszystkie przewody wykonac w izolacji cieplnej o grubosci odpowiedniej do typu i srednicy wg Opisu technicznego.
2. W najblizszych punktach instalacji nalezy zamontowac odwodnienie przewodow w postaci zaworu oddajacego wraz z połączaniem, 3. W najwyzszych punktach instalacji zamontowac odpowietzniki automatyczne.
4. Trasy prowadzenie instalacji w razie kolizji korygować na bieżąco na budowie.
5. Przejście instalacji przez ściany nie będące wydzieleniem poz. prowadzić w tulejach ochronnych.
6. Przejścia instalacji przez ściany będące wydzieleniem poz. należy uszczelniać za pomocą opaski ognioochronnej o wytrzymałości ogniowej co najmniej takiej jak przegroda pożarowa.
7. Wszystkie średnice przewodow pokazano na rozwnięciu instalacji c.o.
8. Należy zapewnić dostęp do szatek rozdzielczych
9. Wszystkie rzędne pokazano w odniesieniu do rzędnej gotowej posadzki na danej kondygnacji

LEGENDA

- Przewód centralnego ogrzewania - zasilanie materiał stal cienkościenna - woda 75 °C
- Przewód centralnego ogrzewania - powrót materiał stal cienkościenna - woda 50 °C
- Ekwiłata oznaczenia pomieszczenia - numer pom. / projektowa temp. wewn. - obliczeniowa straty ciepła
- Grzejnik wodny płytowy pionowy
- typ/wysokość/długość - obliczeniowa moc grzewcza
- Grzejnik łazienkowy
- typ/wysokość/długość - obliczeniowa moc grzewcza
- GW 07/500 Φ=224W
- Średnica przewodów x gr. ścianki
- h_o=+3,20m
- Rzędna osi przewodu w odniesieniu od poziomu posadzki na kondygnacji
- Tuleja ochronna
- Oopaska ognioochronna
- Punkt styku
- Płon instalacji centralnego ogrzewania
- Szafka na opomiatowanie instalacji c.o. dla mieszkań

Zestawienie amatury oraz urządzeń wg. zestawień dołączonych do dokumentacji technicznej

BRANŻA	JEDN. PROJ.	DATA
SANITARNIA	Wojciech Draczyński DE-WU-PRO. ul. Komuny Paryskiej 15A lok.3, 56-100 Włocław	08.2019
TEMAT	REMONT BUDYNKU MIESZKALNEGO	
OPRACOWANIE	WROCŁAW, UL. PRADZYŃSKIEGO 39	
ADRES	JEDN. EWID. WROCŁAW, OBRĘB POLUDNI. DZIAŁKA NR 856, AM-9	
STADIUM	PROJEKT WYKONAWCZY	
INWESTOR	GMINA WROCŁAW, PLAC NOWY TARG 1-8, 50-141 WROCŁAW REPREZENTOWANA PRZEZ WROCŁAWSKIE MIESZKANIA Sp. z o.o., ul. REJA 53-55, 50-343 WROCŁAW	
INSTALACJE SANITARNE OPRACOWANIE	mgr inż. Kazimierz Bednarek	NR UPK: 777/8/LW PROJIS
INSTALACJE SANITARNE SPRAWOZDANIE	mgr inż. Lutosława Urbanska-Bednarek	NR UPK: 32/752z PROJIS
SKALA	1:50	INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA - RZUT 2 PIĘTRA
	TEMAT	NR RYS.: S3