

2. Zgodnie z aktualnymi przepisami i wymaganiami obowiązujących norm należy przewidzieć za zestawami wodomierzowymi, przed pierwszymi punktami poboru wody na instalacjach, urządzenia zabezpieczające miejską sieć wodociągową przed wtórnym zanieczyszczeniem
3. Istniejące przyłącze wodociągowe, z uwagi na jego niewystarczającą przepustowość w stosunku do zapotrzebowania wody podanego we wniosku należy przewidzieć do likwidacji. Dostawa wody do obiektu będzie możliwa po wybudowaniu przez Inwestora nowego przyłącza wodociągowego o odpowiedniej średnicy zgodnie z obliczeniami załączonymi do dokumentacji projektowej.
4. Zgodnie z tekstem uchwały nr XLVI/3014/06 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 12. 01. 2006 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na obszarze Wrocławia MPWiK S.A. zapewnia w miejskiej sieci wodociągowej ciśnienie na poziomie minimum 0,20 MPa.
5. Pomiar parametrów wydajności i ciśnienia w miejskiej sieci wodociągowej jest usługą odpłatną wykonywaną przez MPWiK S.A. na podstawie pisemnego zlecenia złożonego przez inwestora w Centrum Obsługi Klienta MPWiK S.A. przy ul. Na Grobli 19 we Wrocławiu.

Niniejsze zapewnienie i warunki przyłączenia ważne są 2 lata od daty wydania.

Z poważaniem

Katarzyna Warchulska

Lider
Zespół Uzgodnień
Biuro Obsługi Klienta
MPWiK S.A. Wrocław

0353

Otrzymuje:

1. Adresat
2. Mirosław Pendelidis, ul. Kukuczki 5/22, 50-570 Wrocław
3. MPWiK S.A. aa