



9190042776

Symbol sprawy: 026571/19/KOU/MZa
Numer Klienta: 122785

Wrocław, dnia 19.07.2019

Wrocławskie Mieszkania Sp. z o.o.
WPŁYNĘŁO



01.08.2019

Gmina Wrocław
reprezentowana przez
Wrocławskie Mieszkania sp. z o.o.
ul. Mikołaja Reja 53-55
50-343 Wrocław

KANCELARIA

L.dz. Zał.

mm 39 264

Bm 11

Zapewnienie dostawy wody i odbioru ścieków oraz określenie warunków przyłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej

1. Inwestor: Gmina Wrocław
2. Obiekt: przebudowa/remont istniejącego budynku wielorodzinnego
3. Adres inwestycji: ul. gen. Ignacego Prądzyńskiego 39, działka 85/6, AM- 9, obręb Południe, Wrocław

Dla przedmiotowego obiektu zapewniamy dostawę wody na cele:

- bytowo-gospodarcze – 1,33 l/s z istniejącej miejskiej sieci wodociągowej Ø180 mm PEHD w ulicy Prądzyńskiego

z istniejącej miejskiej sieci wodociągowej Ø180 mm PEHD w ulicy gen. Ignacego Prądzyńskiego

oraz zapewniamy odbiór ścieków:

- bytowych - 1,26 l/s

do istniejącej miejskiej sieci kanalizacji ogólnospławnej Ø 0,30m kam. w ulicy gen. Ignacego Prądzyńskiego

Określamy następujące warunki przyłączenia obiektu do ww. sieci wodociągowej i kanalizacyjnej:

1. Warunkiem przystąpienia do czynności związanych z przyłączeniem obiektu do sieci jest uzgodnienie w MPWiK S.A. dokumentacji technicznej przyłączy wod-kan. oraz wypełnienie warunków określonych w uzgodnieniu.
2. Dokumentację techniczną należy przedłożyć do uzgodnienia w 2 egzemplarzach w Biurze Obsługi Klienta MPWiK S.A. przy ul. Na Grobli 19.
3. Opracowana dokumentacja musi spełniać warunki zawarte w „Wytycznych projektowania ...” obowiązujących w MPWiK S.A. oraz spełniać wymogi dotyczące wersji elektronicznej dokumentacji sieci i przyłączy dostępnych na stronie www.mpwik.wroc.pl pod zakładką: strefa klienta / przyłączenie do sieci wodociągowo-kanalizacyjnej / wytyczne.
4. Dokumentacja techniczna przyłączy musi zawierać informacje zarówno o sposobie dostawy wody, jak i odprowadzania ścieków (w tym informacje o poborze wody z ujęć własnych).
5. Instalacja wodociągowa zasilana z sieci miejskiej nie może być złączona z instalacją zasilaną z innego ujęcia.

6. Budowa i eksploatacja przyłączy wod.-kan. w terenie stanowiącym współwłasność wymaga pisemnej zgody współwłaściciela/współwłaścicieli terenu.
7. Projekt przyłączy wodociągowego i kanalizacyjnego powinien być opracowany na aktualnej mapie zasadniczej zawierającej trasy projektowanego uzbrojenia terenu oraz powinien zawierać dokumenty potwierdzające prawo inwestora do dysponowania terenem na cele budowlane.
8. W przypadku opracowania dokumentacji na mapie zasadniczej do celów opiniodawczych możliwe jest wystąpienie kolizji projektowanych przyłączy z istniejącym lub projektowanym uzbrojeniem i innymi obiektami nie wykazanymi na mapie. Realizując przyłącza Inwestor zobowiązany będzie do rozwiązania kolizji w porozumieniu z projektantem. MPWiK S.A. nie ponosi odpowiedzialności związanej z koniecznością rozwiązania ww. kolizji.

Inne uwagi:

1. Przyłącza wodociągowe i instalacje należy zaprojektować w sposób gwarantujący uzyskanie wymaganych dla tego obiektu parametrów wydajności i ciśnienia na hydrantach p.poż. oraz w pozostałych punktach poboru wody zlokalizowanych na terenie ww. nieruchomości.
2. Zgodnie z aktualnymi przepisami i wymaganiami obowiązujących norm należy przewidzieć za zestawami wodomierzowymi, przed pierwszymi punktami poboru wody na instalacjach, urządzenia zabezpieczające miejską sieć wodociągową przed wtórnym zanieczyszczeniem.
3. Dostawa wody do obiektu możliwa jest poprzez istniejące przyłącze wodociągowe Ø32PE.
4. Należy sprawdzić obliczeniami przez uprawnionego projektanta przepustowości istniejącego przyłącza oraz doboru prawidłowej wielkości zamontowanego wodomierza. Obliczenia należy przedłożyć do zaopiniowania w Biurze Obsługi Klienta MPWiK S.A.
5. W przypadku zwiększonego zapotrzebowania wody istniejące przyłącze należy wymienić na przyłącze o odpowiedniej średnicy.
6. Istnieje możliwość wykorzystania do dalszej eksploatacji istniejącego przyłącza kanalizacyjnego. Zaleca się sprawdzenie stanu technicznego istniejącego przyłącza.
7. Dla umożliwienia prawidłowej eksploatacji przyłącza kanalizacyjnego niezbędna jest rewizja na poziomym odcinku przewodu kanalizacyjnego. W przypadku braku rewizji należy ją wbudować.
8. Jakość ścieków wprowadzanych do miejskiej sieci kanalizacyjnej w ostatnich studniach rewizyjnych przed wlotami do miejskich kanałów powinna odpowiadać warunkom określonym w Rozporządzeniu Ministra budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych (Dz.U. 2016.1757) oraz parametrom określonych w §9 Ogólnych Warunków Umowy, stanowiących integralną część umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków.

Niniejsze zapewnienie i warunki przyłączenia ważne są 2 lata od daty wydania.

Z poważaniem

Otrzymuje:

- ① Adresat
2. Wojciech Draczyński
Ul. Komuny Paryskiej 15a, lok. 9
56-100 Wołów
3. Archiwum MPWiK S.A. aa

Katarzyna Warchulska

Lider
Zespół Uzgodnień
Biuro Obsługi Klienta
MPWiK S.A. Wrocław

0353