



Obudowa nt 2x12 i aparatura modułowa

*** - zabezpieczenia przystosować do plombowania



Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym:
- podstawowa: izolacja części czynnych i obudowy,
- przy uszkodzeniu: samoczynne wyłączenie zasilania,
- uzupełniająca: wyłączniki różnicowoprądowe RCD.

SIEĆ TN-C-S
SIEĆ TN-C

Od tablicy licznikowej węzła ciepłego
Do tablicy licznikowej węzła ciepłego - TLWC

*) Dostawa i montaż szafy sterującej technologią węzła ciepłego SWC leży w zakresie dostawcy

kompletnego rozwiązania systemowego instalacji ciepłowniczej.

PODZIAŁ Z TN-C NA TN-S
W TABLICY LICZNIKOWEJ WĘZŁA

BRANŻA	JEJEN PROJEKT	Wojciech Draczyński DE-WULPRO, ul. Komuny Paryskiej 15A lok.9, 56-100 Wobów	DATA	08.2019
ELEKTRYCZNA				
TEMAT	REMONT BUDYNKU MIESZKALNEGO			
ADRES	WROCŁAW, UL. KOMUNY PARYSKIEJ 84			
STADIUM	JEJEN, EWID., WROCŁAW, OBRĘB POŁUDNIOWA, DZIAŁKA NR 2, CZĘŚĆ DZIAŁKI NR 4/13 AM-11			
INWESTOR	PROJEKT WYKONAWCZY			
	GMINA WROCŁAW, PLAC NOWY TARG 1-8, 50-141 WROCŁAW			
	REPREZENTOWANA PRZEZ WROCŁAWSKIE MIESZKANIA			
	Sp. z o.o., ul. REJA 53-55, 50-343 WROCŁAW			
INSTALACJE	NR UPK.	NR UPK.	Podpis	
INSTALACJE	149DOŚ/13	149DOŚ/13	Podpis	
INSTALACJE	NR UPK.	NR UPK.	Podpis	
INSTALACJE	151DOŚ/13	151DOŚ/13	Podpis	
SCHEMAT	1:100	TEMAT	SCHEMAT ROZDZIELNICZY RW-C - INSTALACJE ELEKTRYCZNE	NR. PŁ. S.
				E-2