



RZUT 3 PIĘTRA

LEGENDA



Przewody instalacji wodnych  
- ciepła woda użytkowa  
- woda zimna  
- cyrkulacja

Oznaczenie pionu instalacji wodnych

Szafka na opomiarowanie instalacji wodnych dla mieszkań  
Wpust podłogowy podłączony do studzienki schładzającej zlokalizowanej w piwnicy

Przybory sanitarne

Opis średnicy wody zimnej  
Opis średnicy wody ciepłej

Wyjście od licznika wody pod strop dla mieszkania M39  
Nieopomiarowane wyjście wody pod strop do misek ustępowych

UWAGI:

- Instalację wody zimnej wykonać z rur jednorodnych PN 20, natomiast instalację wody ciepłej oraz cyrkulacyjnej z rur zespolonych PN 20 Stabi.
- Wszystkie przewody wykonać w izolacji cieplnej o grubości odpowiedniej do typu i średnicy rury wg opisu technicznego.
- Dokumentację rozpatrywać łącznie z opisem technicznym oraz pozostałymi branżami.
- Wszelkie elementy konstrukcyjne oraz instalacyjne w pierwszej kolejności rozpatrywać wg. proj.branżowych.
- Instalację wody prowadzić pod stropem.
- W miejscach przejść instalacji przez przegrody należy zastosować tuleje ochronne.
- Wszystkie przejścia elementów instalacyjnych przez elementy oddzielenia PPOŻ (ściany i stropy) zabezpieczyć do klasy odporności ściany lub stropu.
- Na instalacji należy uwzględnić punkty stałe m.in.: przy punktach czerpalnych, przed i za instalowaną na przewodzie armaturą lub dodatkowym uzbrojeniem, przy odgałęzieniach od pionu instalacyjnego na każdej kondygnacji.

BRANŻA <b>SANITARNA</b>		JEDN. PROJ. Wojciech Draczyński DE-WU-PRO, ul. Komuny Paryskiej 15A lok.9, 56-100 Wołów	DATA <b>07.2019</b>
TEMAT OPRACOWANIA	<b>REMONT BUDYNKU MIESZKLANEGO</b>		
ADRES	WROCLAW, UL. PRĄDZYŃSKIEGO 20A JEDN. EWID. WROCLAW, OBRĘB POŁUDNIE, DZIAŁKA NR 4/13, AM-11		
STADIUM	<b>PROJEKT WYKONAWCZY</b>		
INWESTOR	GMINA WROCLAW, PLAC NOWY TARG 1-8, 50-141 WROCLAW REPREZENTOWANA PRZEZ WROCLAWSKIE MIESZKANIA Sp. z o.o., ul. REJA 53-55, 50-343 WROCLAW		
INSTALACJE SANITARNE OPRACOWANIE	mgr inż. Kazimierz Bednarek	NR UPR. 77/78/Lw	PODPIS 
INSTALACJE SANITARNE SPRAWDZENIE	mgr inż. Lutosława Urbańska-Bednarek	NR UPR. 32/75/Zg	PODPIS 
INSTALACJE SANITARNE OPRACOWANIE	mgr inż. Agnieszka Chmielewska	NR UPR. -	PODPIS
SKALA <b>1:100</b>	TEMAT Rzut III piętra. Instalacja wody.	NR RYS. <b>S5</b>	