



# Obudowa nt 2x12 i aparatura modułowa



\*\*\* - zabezpieczenia przystosować do plombowania



Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym:  
- podstawowa: izolacja części czynnych i obudowy,  
- przy uszkodzeniu: samoczynne wyłączenie zasilania,  
- uzupełniająca: wyłączniki różnicowoprądowe RCD.

SIEĆ TN-C-S  
SIEĆ TN-C

Od tablicy licznikowej węzła ciepłego  
Do tablicy licznikowej węzła ciepłego - TLWC

\*) Dostawa i montaż szafy sterującej technologią węzła ciepłego SWC leży w zakresie dostawcy

kompletnego rozwiązania systemowego instalacji ciepłowniczej.

## PODZIAŁ Z TN-C NA TN-S W TABLICY LICZNIKOWEJ WĘZŁA

BRANŻA	JEJEN PRCO	Wojciech Draczyński DE-WULPRO,	DATA
ELEKTRYCZNA	ul. Komuny Paryskiej 15A lok.9, 56-100 Wobów		08.2019
TEMAT	REMONT BUDYNKU MIESZKALNEGO		
ADRES	WROCLAW, UL. PRĄDZYŃSKIEGO 20A		
	JEDN. EWID. WROCLAW, OBRĘB POŁUDNIOWA, DZIAŁKA NR 4/13, AM-11		
STADIUM	PROJEKT WYKONAWCZY		
INWESTOR	GMINA WROCLAW, PLAC NOWY TARG 1-8, 50-141 WROCLAW		
	REPREZENTOWANA PRZEZ WROCLAWSKIE MIESZKANIA		
	Sp. z o.o., ul. REJA 53-55, 50-343 WROCLAW		
INSTALACJE	NR UPK:	149DOŚ/13	Podpis
OPERACJONARZ	NR IPR:	NR IPR:	Podpis
INSTALACJE	NR IPR:	NR IPR:	Podpis
ELEKTRYCZNE	NR IPR:	NR IPR:	Podpis
SPRAWDZENIE	NR IPR:	NR IPR:	Podpis
SCALA	TEMAT	SCHEMAT ROZDZIELNICZY RW-C - INSTALACJE ELEKTRYCZNE	
1:100		E-2	