

RZUT PARTERU

LEGENDA



416 +20 °C
Φwym: 626 W

GW 22/600 720 mm

500 mm GW18

15 x 1,2
1065 W

CO2



Przewody instalacji centralnego ogrzewania

- zasilanie
- powrót

Oznaczenie pomieszczenia

- numer mieszkanie, numer pom., temp. projektowana
- obliczeniowe straty ciepła

Grzejnik wodny płytowy
typ/wysokość/długość

Grzejnik wodny łazienkowy
szerokość/wysokość



Srednica przewody x gr. ścianki
Moc cieplna

Oznaczenie pionu instalacji centralnego ogrzewania

Szafka na opomiarowanie instalacji c.o. dla mieszkań

UWAGI:

1. Instalację centralnego ogrzewania wykonać z rur ze stali niskowęglowej cienkościennej zewnętrznie ocynkowanej z systemowymi złączkami o połączeniach zaprasowywanych
2. Wszystkie przewody wykonać w izolacji cieplnej o grubości odpowiedniej do typu i średnicy rury wg opisu technicznego.
3. Dokumentację rozpatrywać łącznie z opisem technicznym oraz pozostałymi branżami.
4. Wszelkie elementy konstrukcyjne oraz instalacyjne w pierwszej kolejności rozpatrywać wg. proj.branżowych.
5. Instalacje centralnego ogrzewania prowadzić pod stropem.
6. W miejscach przejść instalacji przez przegrody należy zastosować tuleje ochronne.
7. Wszystkie przejścia elementów instalacyjnych przez elementy oddzielenia PPOŻ (ściany i stropy) zabezpieczyć do klasy odporności ściany lub stropu.
8. Na instalacji należy uwzględnić punkty stałe m.in.: przy punktach czerpalnych, przed i za instalowaną na przewodzie armaturą lub dodatkowym uzbrojeniem, przy odgałęzieniach od pionu instalacyjnego na każdej kondygnacji.
9. W najniższych punktach instalacji zamontować odwodnienie przewodów w postaci zaworu odcinającego wraz z połączeniem, natomiast w najwyższych zastosować odpowietrzniki automatyczne.
10. Kolidzje trasy prowadzenia przewodów korygować na bieżąco na budowie.

BRANŻA SANITARNA		JEDN. PROJ. Wojciech Draczyński DE-WU-PRO, ul. Komuny Paryskiej 15A lok.9, 56-100 Wołów		DATA 07.2019
TEMAT OPRACOWANIA		REMONT BUDYNKU MIESZKLANEGO		
ADRES		WROCŁAW, UL. PRĄDZYŃSKIEGO 20A JEDN. EWID. WROCŁAW, OBRĘB POŁUDNIE, DZIAŁKA NR 4/13, AM-11		
STADIUM		PROJEKT WYKONAWCZY		
INWESTOR		GMINA WROCŁAW, PLAC NOWY TARG 1-8, 50-141 WROCŁAW REPREZENTOWANA PRZEZ WROCŁAWSKIE MIESZKANIA Sp. z o.o., ul. REJA 53-55, 50-343 WROCŁAW		
INSTALACJE SANITARNE OPRACOWANIE		mgr inż. Kazimierz Bednarek	NR UPR. 77/78/Lw	PODPIS 
INSTALACJE SANITARNE SPRAWDZENIE		mgr inż. Lutostawa Urbańska-Bednarek	NR UPR. 32/75/Zg	PODPIS 
INSTALACJE SANITARNE OPRACOWANIE		mgr inż. Agnieszka Chmielewska	NR UPR. -	PODPIS
SKALA 1:100		TEMAT Rzut parteru. Instalacja co.		NR RYS. S8