

8. W przypadku opracowania dokumentacji na mapie zasadniczej do celów opiniodawczych możliwe jest wystąpienie kolizji projektowanych przyłączy z istniejącym lub projektowanym uzbrojeniem i innymi obiektami nie wykazanymi na mapie. Realizując przyłącza Inwestor zobowiązany będzie do rozwiązania kolizji w porozumieniu z projektantem. MPWiK S.A. nie ponosi odpowiedzialności związanej z koniecznością rozwiązania ww. kolizji.
9. Przyłącza wodociągowe i instalacje należy zaprojektować w sposób gwarantujący uzyskanie wymaganych dla tego obiektu parametrów wydajności i ciśnienia na hydrantach p.poż. oraz w pozostałych punktach poboru wody zlokalizowanych na terenie ww. nieruchomości.
10. Zgodnie z aktualnymi przepisami i wymaganiami obowiązujących norm należy przewidzieć za zestawami wodomierzowymi, przed pierwszymi punktami poboru wody na instalacjach, urządzenia zabezpieczające miejską sieć wodociągową przed wtórnym zanieczyszczeniem
11. Istniejące przyłącze wodociągowe, z uwagi na jego niewystarczającą przepustowość w stosunku do zapotrzebowania wody podanego we wniosku należy przewidzieć do likwidacji. Dostawa wody do obiektu będzie możliwa po wybudowaniu przez Inwestora nowego przyłącza wodociągowego o odpowiedniej średnicy zgodnie z obliczeniami załączonymi do dokumentacji projektowej.
12. Zgodnie z tekstem uchwały nr XLVI/3014/06 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 12. 01. 2006 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na obszarze Wrocławia, MPWiK S.A. zapewnia w miejskiej sieci wodociągowej ciśnienie na poziomie minimum 0,20 MPa.

Niniejsze zapewnienie i warunki przyłączenia ważne są 2 lata od daty wydania.

Z poważaniem

Katarzyna Warchulska

Lider
Zespół Uzgodnień
Biuro Obsługi Klienta
MPWiK S.A. Wrocław

0353

Otrzymuje:

1. Adresat
2. Mirosław Pendelidis, ul. Gajowicka 142/13, 53-322 Wrocław
3. MPWiK S.A. aa