

Wrocław, dnia 10.06.2020 r.

Uczestnicy postępowania**Rzeczpospolita
Polska****DOLNY
ŚLĄSK****Unia Europejska**
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na wykonanie prac remontowych wielorodzinnego budynku mieszkalnego zlokalizowanego na obszarze Przedmieścia Oławskiego przy ul. I. Prądyńskiego 30 we Wrocław, znak postępowania: WM/SZP/PN/30/2020/G

**WYJAŚNIENIA TREŚCI
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych dokonuje modyfikacji treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zwanej dalej „SIWZ”, oraz związku z otrzymanymi pytaniami do ww. postępowania udziela wyjaśnień.

Pytanie nr 5

Jaką klasę zabezpieczenia ogniowego musi uzyskać konstrukcja dachu oraz poszycie dachu.

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 5

Konstrukcję dachową oraz deskowanie należy zabezpieczyć do klasy NRO.

Pytanie nr 6

Zauważyliśmy rozbieżność pomiędzy zestawieniem materiałów w STWiOR a OPISIE w PW. Pytanie: obróbki blacharskie oraz rury spustowe robimy z blachy ocynkowanej gr. 0.5 czy z blachy tytan-cynk gr. 0.7

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 6

Należy zastosować obróbki blacharskie z blachy tytan-cynk gr. 0,7 mm oraz rynny i rury spustowe z blachy tytan-cynk gr. 0,7 mm

Pytanie nr 7

Jak ma zostać wykończona podłoga na poddaszu? (pozycja w przedmiarze 85) .

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 7

Podłogę na poddaszu należy wykonać zgodnie z przekrojem znajdującym się na rysunku A10.

Pytanie nr 8

Jakiej klasy ścieralności mają być panele podłogowe (pozycja w przedmiarze 125).

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 8

Należy zastosować panele podłogowe o klasie ścieralności AC4.

Pytanie nr 9 (III)

Proszę podać klasę ścieralności paneli podłogowych (Pozycja 125 przedmiaru).

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 9

Należy zastosować panele podłogowe o klasie ścieralności AC4.

Wrocławskie Mieszkania Sp. z o.o.**Prezes Zarządu:** Dariusz Kowalczyk**Wiceprezes Zarządu:** Monika Tendaj-Bielawska**t:** 71 323 57 00 | 71 323 57 10**e:** biuro@wm.wroc.pl**w:** www.wm.wroc.pl**KRS:** 0000291108,**NIP:** 8982123598,**REGON:** 020610504

Pytanie nr 10

Proszę podać parametry wykładziny PCV na stropach i spocznikach schodów (poz. 280 i 281)

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 10

Należy zastosować okładzin podłogowe antypoślizgowych w kolorze ciemnym-szarym

Ognioodporność EN 13501-1 - Cfl-s1,

Antypoślizgowość DIN 51130 - R10,

Klasyfikacja obiektowa ISO 10582 - 34 Bardzo intensywne natężenie ruchu,

Grubość wykładziny min 2.2 mm.

Pytanie nr 11

Proszę podać parametry (wymiary i materiał) listwy /noski? mocowane na krawędziach stopni schodowych (poz. 271 przedmiaru)

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 11

Listwy należy wykonać z blachy nierdzewnej na wzór i wymiar istniejących.

Pytanie nr 12

Rys. A10 dotyczy wymiany/reperacji stropu 4p, rys.A11 dotyczy wymiany/reperacji stropu poddasza. Pytanie brzmi czemu w przedmiarze nie został ujęty strop 4p ?

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 12

Rysunek A10 dotyczy wymiany stropu nad 4 piętrem czyli podłogi poddasza, natomiast rysunek A11 rzut więźby dachowej. W przedmiarze zostały ujęte wszystkie stropy podlegające remontowi.

Powyższe wyjaśnienia stanowią integralną część SIWZ zostają umieszczone na stronie internetowej **www.wm.wroc.pl**.


Kierownik Zespołu
Zamówień Publicznych
Marta Pawlaczek

Sprawę prowadzi: Anna Nagórek-Muzyka, tel. 71 323 57 15, 71 323 57 17
e-mail: anna.nagorek-muzyka@wm.wroc.pl

Otrzymują:

1. Adresat
2. Spółka a/a.

Wrocławskie Mieszkania Sp. z o.o.

Prezes Zarządu: Dariusz Kowalczyk

Wiceprezes Zarządu: Monika Tendaj-Bielawska

t: 71 323 57 00 | 71 323 57 10

e: biuro@wm.wroc.pl

w: www.wm.wroc.pl

KRS: 0000291108,

NIP: 8982123598,

REGON: 020610504