



Uwaga.
1.Kanał wentylacyjny fi 150
na całej długości
zaizolować wełną mineralną
na foli aluminiowej o gr. 5
cm oraz obudować kanał na
konstrukcji GK płytami
twardymi. oraz pomalować
na kolor uzgodniony z
użytkownikiem.

ul. POLNA 1 m 13
Przekrój a-a skala 1:25

P.U.H. BOLESŁAW WOJCIECH URBAN		
ul. Brodzka 197	NIP 894-106-26-87	54-067 Wrocław Regon 020068376
Objekt: Budynek mieszkalny - Wentylacja grawitacyjna kuchni.		
Adres: Wrocław ul. Polna 1m 13 [dz. nr 2/3, Obręb Brochów, AM - 21]		
Nazwa rysunku: Rzut wentylacji grawitacyjnej kuchni.		
STUDIUM	PB BRANŻA SANITARNA	Skala 1:25
Projektant: inż. Zdzisław Grobelny		Rys. nr 3
Sprawdzający: inż. Stanisław Wrzeszcz		
Opracował: mgr inż. Wojciech Urban		