

Wrocław, dnia 24.06.2020 r.

Do wszystkich uczestników

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na wymianę okien i drzwi balkonowych w lokalach mieszkalnych oraz na klatkach schodowych w budynkach mieszkalnych stanowiących własność Gminy Wrocław, znak postępowania WM/SZP/PN/40/2020/G

WYJAŚNIENIA DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych w związku z otrzymanymi pytaniami do ww. postępowania udziela wyjaśnień treści SIWZ.

Prosimy o doprecyzowanie stwierdzenia:

STWiOR

Str. 3, pkt 4, ppkt. 2:

2. Okna z szybami zespolonymi trójszybowymi o współczynniku

Uw-0,9 W/m²*K –okna w pomieszczeniach mieszkalnych

Uw-1.3 W/m²*K- okna na klatkach schodowych i nieogrzewanych strychach

Pytanie nr 1 :

Czy w/w współczynniki dotyczą parametrów cieplnych dla szkła zespolonego czy dla całego wyrobu (okno PCV) ?

Odpowiedź:

W związku z wątpliwościami wpływającymi ze strony oferentów, informujemy, że zamówienie zostało przygotowane z uwzględnieniem warunków technicznych zawartych w załączniku do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie wchodzących do ogólnego stosowania od 1 stycznia 2021 r., w naszym przypadku, zamówienia dotyczącego budynków będących własnością władz publicznych do stosowania od 1 stycznia 2019r. Pojęcia stosowane w nomenklaturze przedmiotowego zamówienia precyzowane są również w powyżej powołanym Rozporządzeniu.

Na podstawie unormowań zawartych w załączniku do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, oraz wymogów stawianych normami wyjaśniamy, że współczynnik przenikania ciepła dotyczy całej usługi montażu okna o parametrach uszczegółowionych w załączniku do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Wyjaśnienie stanowi integralną część SIWZ i zostaje umieszczone na stronie internetowej www.wm.wroc.pl.

Sprawę prowadzi: Izabela Herba, tel. 71 323 57 17, izabela.herba@wm.wroc.pl


Kierownik Zespołu
Zamówień Publicznych
Marta Pawlaczek

Wrocławskie Mieszkania Sp. z o.o.

Prezes Zarządu: Dariusz Kowalczyk

Wiceprezes Zarządu: Monika Tendaj-Bielawska

t: 71 323 57 00 | 71 323 57 10

e: biuro@wm.wroc.pl

w: www.wm.wroc.pl

KRS: 0000291108,

NIP: 8982123598,

REGON: 020610504